

宮城県沖を震源とした地震について

平成 17 年 8 月 16 日

発生年月日

平成17年8月16日 午前11時46分頃

発生時の状況

平成17年8月16日午前11時46分頃に、宮城県沖を震源とした地震が発生しましたが、浜岡原子力発電所への影響はなく、安定して運転を継続しています。

外部への放射能の影響はありません。

現在の発電所の運転状況およびこの地震により観測された最大加速度(原子炉建屋地下2階面での値)は次のとおりです。

号機	運転状況	観測された最大加速度(gal(※1))
1号機	定期点検中	2 gal(※2)
2号機	定期点検中	
3号機	運転中	5 gal
4号機	運転中	0 gal
5号機	運転中	2 gal

※1 地震による揺れの尺度として用いられている加速度の単位。

1 gal(ガル) = 1cm/秒²

※2 1号機 原子炉建屋地下2階面での観測値

[お知らせ基準](#)

「表2-7(1)」に該当します。

以上