

発電所構内にある機材倉庫における自動火災報知設備の作動(非火災報)
について(続報)

平成 17 年 9 月 5 日

発生場所	発電所構内 機材倉庫
発生年月日	平成17年9月1日
発生時の状況	平成17年9月1日午後1時56分、機材倉庫において、自動火災報知設備が作動しました。 直ちに現場の確認を行い、火災ではないことを確認しました。 (平成17年9月1日お知らせ済み)
原因	火災報知設備の現場受信機()の基板故障によるものであったことがわかりました。
対策	当該倉庫は、現在使用しておらず、今年度中に同倉庫の撤去を予定しています。 このため、倉庫撤去までの間、施錠を行って人の立ち入りを禁止するなどの措置を講じた上で同倉庫内の火災報知設備を使用しないこととしました。
お知らせ基準	「表1-7」に該当します。

※ 受信機は、感知器が火災を感知した際に発せられる信号を受信し、火災の場所を表示し、非常ベルを鳴らす等の制御を行う機器です。

以上