

3号機 原子炉建屋2階における自動火災報知設備の作動(非火災報)について
(続報)

平成 17 年 10 月 25 日

発生号機	3号機 (定格熱出力一定運転中) :沸騰水型、定格電気出力110万キロワット
発生年月日	平成17年10月24日
発生時の状況	平成17年10月24日午前8時46分、原子炉建屋2階(放射線管理区域外)において、自動火災報知設備が作動しました。 直ちに現場の確認を行い、火災ではないことを確認しました。 (平成17年10月24日お知らせ済み)
原因	調査の結果、自動火災報知設備が作動した原因は、当該感知器からの信号を伝送する制御用基板の不良によるものであることがわかりました。
対策	当該制御用基板の取替を行いました。
お知らせ基準	「表2-16」に該当します。

以上